



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

## REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

**SCUOLA**       dell'Infanzia  
                   Primaria  
                   Secondaria di primo grado

di \_\_\_\_\_

*COMUNE DI* \_\_\_\_\_

Anno scolastico \_\_\_\_\_



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

### PREMESSA

L'art. 5 del D.P.R. 37/98 obbliga i responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e in generale le misure di sicurezza antincendio e ad annotare su un apposito registro tutti i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione che vengono effettuati a tale fine. L'obbligo della tenuta del registro riguarda le attività elencate nel D.M. 16/2/82, una scuola con oltre 100 persone presenti rientra in tali attività (att. n° 85).

Allo stesso modo l'art. 12 del Decreto 26/8/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - indica che il titolare dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, ecc.

Per tutte le attività lavorative i controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio sono previste all'art. 43 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il presente registro dei controlli antincendio è predisposto per rispondere alle esigenze indicate nelle leggi sopra richiamate; esso deve essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

### CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI

Il **dirigente scolastico** ha la responsabilità del registro e dovrà provvedere affinché tutti i controlli vengano regolarmente effettuati.

Alcuni possono essere effettuati da personale senza particolare formazione tecnica, altri, come le manutenzioni e le verifiche degli impianti e delle attrezzature, devono essere effettuati da personale specializzato.

I controlli da affidare a personale specializzato sono segnalati separatamente. A seconda della competenza sarà il dirigente scolastico ad affidare detti incarichi alle ditte specializzate oppure l'ente proprietario (Comune o Provincia).

Le manutenzioni eseguite a cura dell'Ente proprietario dell'edificio (Comune o Provincia) dovranno comunque essere riportate sul registro dal dirigente scolastico.

In ogni caso tutti i controlli dovranno essere annotati sul presente registro.

### QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI

La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, di altri da norme di buona tecnica.

In caso di lavori e/o presenza di cantieri potranno essere disposti controlli più frequenti e mirati ai pericoli indotti da detti lavori temporanei.

### STRUTTURA DEL REGISTRO

Il registro è impostato su un anno scolastico di attività ed è composto da quattro schede: una con l'elenco del personale e delle ditte incaricate dei controlli, due contenenti le indicazioni dei controlli di base da effettuare durante l'anno e una per la registrazione dei corsi di formazione antincendio del personale e delle esercitazioni antincendio.

In ogni scheda sono riportati tutti i controlli minimi che devono essere effettuati, con le relative scadenze. In funzione delle scadenze il dirigente è in grado ogni mese di verificare quali controlli devono essere effettuati e programmare le scadenze future.

All'inizio di ogni anno il responsabile della tenuta del registro dovrà compilare la **scheda 1 - elenco delle persone e ditte incaricate dei controlli**



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

Tutti i dipendenti devono conoscere i propri compiti ed essere addestrati sulle procedure da svolgere in caso di emergenza. Ad alcuni saranno affidati particolari adempimenti e responsabilità in caso di incendio mentre una parte relativa alle ispezioni dovrà essere invece compilata da tecnici qualificati secondo le leggi in vigore.

Una parte del registro è riservata all'inventario dei mezzi ed impianti di estinzione degli incendi:

### ***Inventario degli estintori***

### ***Inventario dei naspi/idranti***

Il personale interno incaricato deve verificare periodicamente che le attrezzature siano installate nelle posizioni previste, che siano libere da ostacoli, non siano danneggiate, siano contrassegnate da apposita segnaletica e siano prontamente utilizzabili.

Viene richiesto anche di specificare il **tipo di impianto di rilevazione e allarme incendio** se presenti. Tali impianti vanno verificati periodicamente anche dal personale interno incaricato al fine di accertare la loro funzionalità. La norma tecnica di riferimento è la UNI 9795.

Se presente è necessario specificare oltremodo il **tipo di impianto di spegnimento automatico (sprinkler)**: l'installazione di tale impianto, asservito all'impianto di rilevazione incendi, è sempre consigliabile, anche nei casi in cui non è obbligatorio. Tali impianti consentono infatti di rilevare ed estinguere prontamente un eventuale incendio, prima che questo sia in grado di provocare un disastro. Le norme tecniche di riferimento sono la UNI 9489 e la UNI 9490.

Per ogni mensilità si dovranno compilare le schede:

- > **scheda 2 - controlli a cura del personale interno (A)**
- > **scheda 3 - controlli a cura di personale esterno (B)**

### **Alcune precisazioni in merito ai controlli:**

Un requisito basilare per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti, siano esse ospiti o dipendenti, è che, in caso di incendio, siano disponibili **vie di esodo** attraverso le quali a tutti sia consentito di raggiungere un luogo sicuro senza l'aiuto dell'esterno.

E' pertanto necessario controllare periodicamente che queste siano tenute sgombre, che le porte lungo il percorso di esodo siano sempre apribili facilmente, che i dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco funzionino correttamente, che le guarnizioni dei bordi delle porte siano in grado di garantire la tenuta ai fumi, e che nessun dispositivo non automatico (barre, ganci ...) tenga le porte tagliafuoco in posizione di apertura, che i percorsi e le uscite siano chiaramente evidenziati.

Gli **impianti elettrici** devono essere tenuti costantemente in efficienza. Occorre controllare che le attrezzature elettriche siano utilizzate correttamente e che il personale sia in grado di individuare eventuali guasti. L'uso di adattatori multipli nelle prese elettriche deve essere vietato. Occorre evitare che le attrezzature elettriche siano lasciate sotto tensione quando non sono in uso.

La verifica visiva periodica deve essere mirata al controllo di cavi (stato delle guaine, protezione contro gli effetti termici...) delle scatole o cassette (nella loro integrità specie se ubicati nei locali adibiti a bagno) e dei quadri di distribuzione (corretto montaggio, segnaletica, stato di conservazione, protezioni contro i contatti diretti).

**Le aree ed i locali non accessibili al pubblico**, quali i magazzini, i depositi, gli scantinati, dove l'incendio può divampare senza che nessuno lo noti, devono essere tenuti in ordine ed ispezionati regolarmente, e sgomberati da qualsiasi materiale combustibile non necessario.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

Occorre impedire l'accesso a tali aree al personale non autorizzato. Le porte di accesso vanno sempre tenute chiuse a chiave.

**Nei locali per riunioni, intrattenimenti e simili** l'ispezione è necessaria per accertarsi soprattutto della funzionalità dei dispositivi di sicurezza e di controllo ai fini antincendio installati nei locali. Occorre inoltre controllare che all'interno di essi non vi sia accumulo di carta, rifiuti, o altro materiale combustibile. Nell'istallazioni di addobbi e decorazioni provvisorie vanno tenute presenti le esigenze di sicurezza, evitando festoni volanti sospesi tra le pareti che potrebbero favorire la propogazione dell'incendio. Sono invece consentiti palloncini gonfiabili con gas inerti.

**La scheda 4 - *formazione ed esercitazioni***, riguarda il preciso obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso. Tenendo conto delle condizioni di esercizio il personale deve partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunatamente predisposto.

### MODALITA' DI COMPILAZIONE

Per la compilazione del registro si deve procedere nel modo seguente:

1. Ad inizio anno scolastico **il dirigente scolastico**, se non intende tenere personalmente il registro, deve individuare la persona responsabile del registro, deve verificare la designazione delle persone interne alla scuola a cui affidare i singoli controlli e deve accertarsi che siano stati stipulati i contratti di manutenzione con i tecnici/ditte esterne. In questa fase deve essere compilata la scheda n. 1 - ELENCO DELLE PERSONE E DITTE INCARICATE DEI CONTROLLI.
2. I controlli sono stati suddivisi in schede a seconda che debbano essere eseguiti da personale interno o da personale esterno:  
scheda n. 2 - *CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO*  
scheda n. 3 - *CONTROLLI A CURA DI PERSONALE ESTERNO*  
In caso di esito negativo del controllo, il responsabile dovrà attivarsi per l'eliminazione del problema. Nel registro sono previsti anche degli spazi liberi per inserire eventuali controlli particolari non previsti (esempio per strutture complesse).  
L'annotazione del controllo andrà firmata da chi ha eseguito il controllo stesso.
3. **Il responsabile del registro deve verificare che tutti i controlli vengano effettuati entro le scadenze previste.**

Il presente registro ha la durata di un anno scolastico.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 1: ELENCO DELLE PERSONE E DITTE INCARICATE DEI CONTROLLI**  
**A. PERSONALE INTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOME INCARICATO</b>
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	
A6	facile accessibilità: - centralina impianto rivelazione fumi (se presente) - quadri elettrici - aree a disposizione dei mezzi di soccorso - luogo sicuro	
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	
A10	integrità pulsanti di allarme	
A11	accessibilità ai locali a rischio: A. centrale termica B. sala macchine ascensore	
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	
A15	naspi-idranti: posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 1: ELENCO DELLE PERSONE E DITTE INCARICATE DEI CONTROLLI  
B. PERSONALE ESTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOME INCARICATO</b>
------------	--------------------	------------------------

**APPARECCHIATURE ANTINCENDIO**

B1	controllo estintori (tutti i tipi)	
B2	verifica estintori a polvere	
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	
B5	funzionamento manichette e idranti	
B6	verifica rete idrica antincendio	
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	

**IMPIANTO ELETTRICO**

B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	
B17	verifica strumentale impianto di terra	
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	

**CENTRALE TERMICA**

B19	verifica rendimento combustione	
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	

**IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO**

B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	
-----	---	--













ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)  
IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO

**RIVELATORI DI INCENDIO**

NUMERO RIVELATORI	
TIPO RIVELATORI	

**PUNTI DI SEGNALAZIONE INCENDIO MANUALE**

NUM. PUNTI DI SEGNALAZIONE	
NUM. SIRENE DI ALLARME	

**TIPO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI SICUREZZA**

<hr/> <hr/> <hr/>
-------------------

**NOME DITTA CHE HA ESEGUITO L'IMPIANTO**

<hr/> <hr/> <hr/>
-------------------

**IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO (sprinkler)**

<b>CARATTERISTICHE E TIPO</b>		
<b>ZONA PROTETTA</b>		
<b>NUMERO EROGATORI</b>		
<b>ALIMENTAZIONE</b>		
<b>DITTA INSTALLATRICE</b>		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Settembre	<b>ANNO</b>	
-------------	-----------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>frequenza</b>	<b>Esecutore (firma)</b>	<b>Data controllo</b>	<b>Esito (S/N)</b>
------------	--------------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Ottobre	<b>ANNO</b>	
-------------	---------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	-------------------	----------------	-------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

<b>MESE</b>	Novembre	<b>ANNO</b>	
-------------	----------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	-------------------	----------------	-------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Dicembre	<b>ANNO</b>	
-------------	----------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	-------------------	----------------	-------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Gennaio	<b>ANNO</b>	
-------------	---------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>frequenza</b>	<b>Esecutore (firma)</b>	<b>Data controllo</b>	<b>Esito (S/N)</b>
------------	--------------------	------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

<b>MESE</b>	Febbraio	<b>ANNO</b>	
-------------	----------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Marzo	<b>ANNO</b>	
-------------	-------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	-------------------	----------------	-------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Aprile	<b>ANNO</b>	
-------------	--------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	-------------------	----------------	-------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Maggio	<b>ANNO</b>	
-------------	--------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>frequenza</b>	<b>Esecutore (firma)</b>	<b>Data controllo</b>	<b>Esito (S/N)</b>
------------	--------------------	------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

<b>MESE</b>	Giugno	<b>ANNO</b>	
-------------	--------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

cod	DESCRIZIONE	frequenza	Esecutore (firma)	Data controllo	Esito (S/N)
-----	-------------	-----------	-------------------	----------------	-------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Luglio	<b>ANNO</b>	
-------------	--------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>frequenza</b>	<b>Esecutore (firma)</b>	<b>Data controllo</b>	<b>Esito (S/N)</b>
------------	--------------------	------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)**

<b>MESE</b>	Agosto	<b>ANNO</b>	
-------------	--------	-------------	--

**SCHEDA N. 2: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE INTERNO**

cod	DESCRIZIONE	freq
A1	agibilità vie di fuga – devono essere mantenute sgombre da ostacoli anche temporanei – i percorsi e le uscite sono chiaramente evidenziati	g
A2	funzionalità porte di emergenza – devono risultare sempre facilmente apribili	g
A3	verifica di accumuli anormali di materiale combustibile (rifiuti, depositi anomali, ...)	g
A4	messa fuori tensione delle apparecchiature non più in servizio	g
A5	verifica dell'eventuale asportazione della segnaletica di sicurezza e/o delle planimetrie orientative	m
A6	facile accessibilità: ⇒ centralina impianto rivelazione fumi (se presente) ⇒ quadri elettrici ⇒ aree a disposizione dei mezzi di soccorso ⇒ luogo sicuro	m
A7	verifica periodica visiva impianti elettrici	m
A8	integrità pulsanti di sgancio dell'impianto elettrico	m
A9	verifica funzionamento impianto illuminazione di sicurezza e autonomia luci di emergenza (almeno 30 minuti)	m
A10	integrità pulsanti di allarme	m
A11	accessibilità ai locali a rischio: ⇒ centrale termica ⇒ sala macchine ascensore	m
A12	accessibilità valvola generale intercettazione gas	m
A13	corretto stoccaggio prodotti chimici e liquidi infiammabili e quantità (max 20 litri totale)	m
A14	estintori: posizione estintori, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, pressione al manometro, verifica controlli semestrali	m
A15	naspi-idranti : posizione prevista, liberi da ostacoli e pronti all'uso, non danneggiati, contrassegnati da apposita segnaletica, verifica controlli semestrali	m
A16	funzionalità porte tagliafuoco e meccanismi di auto chiusura	m
A17	funzionamento impianto di allarme (o sirene-campanella)	sm
A18	funzionamento impianto di diffusione sonora (altoparlanti) - (se esistenti)	sm

Controlli giornalieri (g)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli mensili (m)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	
controlli semestrali (sm)	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito	data	esito
	firma		firma		firma		firma		firma		firma	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 3: CONTROLLI A CURA DEL PERSONALE ESTERNO**

<b>cod</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>frequenza</b>	<b>Esecutore (firma)</b>	<b>Data controllo</b>	<b>Esito (S/N)</b>
------------	--------------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

<b>APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</b>					
B1	controllo estintori (tutti i tipi)	semestrale			
B2	verifica estintori a polvere	36 mesi			
B3	verifica estintori a CO <sub>2</sub>	60 mesi			
B4	verifica estintori ad acqua o schiuma	18 mesi			
B5	funzionamento manichette e idranti	semestrale			
B6	verifica rete idrica antincendio	semestrale			
B7	funzionamento e manutenzione impianto rivelazione e allarme antincendio	semestrale			
B8	funzionalità e manutenzione serrande tagliafuoco (condotti aspirazione e areazione)	semestrale			
B9	funzionalità e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore	semestrale			
B10	funzionamento dispositivi di chiusura automatica delle porte tagliafuoco (funzionalità elettrocalamite)	semestrale			
B11	verifica dell'impianto di spegnimento automatico	semestrale			

<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
B12	funzionamento ed efficacia interruttore elettrico generale e pulsante sgancio	semestrale			
B13	verifica impianto di illuminazione di emergenza	semestrale			
B14	efficacia funzionamento interruttori differenziali nei quadri elettrici con serraggio morsetti	annuale			
B15	corretta posizione etichette sugli interruttori nei quadri elettrici	annuale			
B16	controllo strumentale tempo di interruzione interruttori differenziali	annuale			
B17	verifica strumentale impianto di terra	biennale			
B18	verifica impianto protezione scariche atmosferiche	biennale			

<b>CENTRALE TERMICA</b>					
B19	verifica rendimento combustione	semestrale			
B20	manutenzione completa caldaia e apparecchiature	annuale			
B21	funzionamento valvola generale di intercettazione del combustibile	annuale			
B22	presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto	annuale			

<b>IMPIANTO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</b>					
B23	verifica impianti di ventilazione - condizionamento	annuale			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

**SCHEDA N. 4: FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI ANNUALI**

<b>FORMAZIONE</b>		
<b>TIPO CORSO</b>	<b>DATA</b>	<b>NOTE</b>

<b>ESERCITAZIONI</b>		
<b>TIPO ESERCITAZIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>NOTE</b>







ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO (TO)

### VIDIMAZIONE

Il presente registro Prevenzione Incendi della scuola

dell'Infanzia  Primaria  Secondaria di primo grado

di \_\_\_\_\_

Sito in Via / Piazza \_\_\_\_\_

Visto di conformità.

Il Dirigente Scolastico

